



Fumoir

Rubrique : questions-réponses - Date : lundi 15 janvier 2007

Quel est le débit minimal imposé pour la ventilation d'un local de 18 m² pour environ 18 personnes ?

Réponse :

- Le débit d'extraction d'air de ce local vers l'extérieur devra être de 10 fois son volume. Dans le cas présent, si le local a une hauteur de 3 m. le débit devra être de 5.400 m³/heure